العمليات في حالة عدم وجود توتر كهربائي وفقًا للمواصفة C18-510 التأمين الكهربائي التأمين الكهربائي هو الإجراء الوقائي الأساسي اللازم لتنفيذ العمليات في حالة عدم وجود توتر كهربائي. يتم إجراء عملية وضع خارج التوتر الكهربائي مع اتخاذ تدابير تعويضية لضمان السلامة. تعالج هذه المادة الإجراءات المتعلقة بالتأمين الكهربائي والعمليات التي يمكن تنفيذها بعده. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ التأمين الكهربائي، تتناول المادة عملية وضع خارج التوتر الكهربائي والإجراءات التي يمكن القيام بها بعدها. العمليات في حالة عدم وجود توتر كهربائي تشمل العمليات المنفذة في إطار التأمين الكهربائي: الأعمال المنجزة على المنشآت أو المعدات في حالة عدم وجود توتر كهربائي.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي