

نحيطكم علماً بأن الانقطاع يعود لإحدى أسباب سوء استخدام للمصدر الكهربائي بالصالة. مثال: استخدام مصدر كهربائي وحيد (فيش كهربائي) لتزويد العديد من الأجهزة بالمصدر الكهربائي دون الأخذ بالاعتبار تعليمات الاستخدام الأمثل. عليه نتطلع لدعمكم في هذا الخصوص لاتخاذ إجراءات وقائية لتفادي تكرار هذه المشكلة علماً بأنها مشكلة متكررة من قبل المستخدمين في صالات الطيران الخاص.